

Veröffentlichungen § 17 (2) StromNZV

| Netz- oder Umspannebene | | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS |
|-------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Jahreshöchstlast | kW | 59.775 | 59.775 | 67.832 | 33.050 | 29.238 |
| Netzverluste | kWh/a | 0 | 0 | 3.992.705 | 2.827.868 | 4.734.688 |

| Netz- oder Umspannebene | | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|-------------|
| Höchstentnahmelast | kW | 0 | 59.775 | 67.832 | 33.050 | 29.238 |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh/a | 0 | | 13.574.469 | 206.478.498 | 164.812.982 |
| Einspeisungen pro Spannungsebene | kW | 59.775 | 0 | 9.064 | 1 | 118 |

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| Verlustenergie (Mengen) | kWh/a | 11.555.260 |
| Verlustenergie (Preise) | €/MWh | 37,78 |